

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0028.26



Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ LAN

Địa chỉ : Số 567, Ấp Hòa Thuận 2, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh.

Địa điểm lấy mẫu : Đầu nguồn Nhà máy Trường Bình 01, Xã Giuộc, Tỉnh Tây Ninh.

Tên mẫu : NƯỚC SAU XỬ LÝ.

Ngày lấy mẫu : 13/01/2026

Tình trạng mẫu : Mẫu được chứa trong bình nhựa PP và chai thủy tinh vô trùng, nắp đậy kín, bảo quản nhiệt độ thường.

Lượng mẫu : 2,5 lít (01 bình + 01 chai).

Ngày nhận mẫu : 13/01/2026

Loại mẫu : Kiểm tra định kỳ

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	pH	TCVN 6492: 2011	7,03	6,0-8,5	13/01/2026
2	Clo dư	Đo bằng Test Clo dư tại hiện trường	0,98 mg/L	Trong khoảng 0,2 - 1,0 mg/L	13/01/2026
3	Độ đục	SMEWW 2130 B: 2023	0,41 NTU	≤ 2 NTU	13/01/2026
4	Màu sắc*	SMEWW 2120 C: 2023	10,04 TCU	≤ 15 TCU	14/01/2026
5	Mùi	SMEWW 2150 B Threshold Odor Test: 2023	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	13/01/2026
6	Arsen (As)	TCVN 6626: 2000	< 0,0020 mg/L	≤ 0,01 mg/L	20/01/2026
7	Coliforms tổng cộng*	TCVN 6187-1 : 2019	0 CFU/100 mL	< 3 CFU/100 mL	13/01/2026
8	Escherichia coli*	TCVN 6187-1 : 2019	0 CFU/100 mL	< 1 CFU/100 mL	13/01/2026

Nhận xét: Mẫu nước sau xử lý có các chỉ tiêu xét nghiệm đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCDP 01: 2022/LA.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO 17025.

- (**) chỉ tiêu do nhà thầu phụ thực hiện.

- < 3 MPN/g, < 3 MPN/ 100ml, < 10 CFU/g được xem như không phát hiện.

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM- CHẨN ĐOÁN
HÌNH ẢNH- THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG

ThS. Thái Thị Thúy Liên



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Tạ Ngọc Ân